

埭卫办〔2021〕4号

关于印发埭桥区医疗卫生机构厕所 整洁提升专项行动方案的通知

各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心，区直各医疗卫生机构，
区管各民营医院：

现将《埭桥区医疗卫生机构厕所整洁提升专项行动方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

埭桥区卫生健康委员会

2021年5月10日

埭桥区医疗机构厕所整洁提升专项行动方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，深入开展爱国卫生运动，坚持不懈推进医疗机构“厕所革命”，切实提升全区医疗卫生机构厕所建设管理水平，结合我区实际，特制定本方案。

一、总体要求

通过在各级各类医疗卫生机构开展厕所整洁提升专项行动，进一步提升医疗卫生机构厕所环境，补齐影响群众就医体验的短板，维护广大人民群众健康权益。

二、行动目标

以完善医疗卫生机构基础设施和环境卫生长效管理机制为主要内容，以乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站为重点，按照“数量充足、方便可及、干净整洁、管护有序”要求，持续深入开展环境卫生整洁行动，规范日常卫生保洁管理，进一步提升医疗卫生机构厕所卫生环境。到 2021 年 9 月底，各级各类医疗卫生机构厕所达到基本设施齐全，日常维护正常，保持干净、卫生和整洁。到 2021 年 11 月底，无害化卫生厕所实现全覆盖，并建立健全完善的长效管理机制。

三、重点任务

（一）加强厕所环境保洁

1. 设置保洁责任人信息公示牌；
2. 环境卫生干净、整洁有序；
3. 定时打扫消毒。

（二）完善厕所设施设备

1. 设置醒目规范标识；
2. 设施、设备（输液瓶挂钩、厕纸盒、手机台等）齐全完好；
3. 提供无障碍人性化服务设施；
4. 定期维护保养；
5. 推进节能减排新技术、新设备、新材料。

（三）建立健全厕所完善长效管理机制

1. 制定卫生管理制度和保洁服务规范；
2. 合理配备保洁人员，明确保洁服务标准；
3. 加大日常巡查工作力度，建立健全考核办法。

（四）强化基层医疗卫生机构厕所升级改造

进一步排查基层医疗卫生机构的厕所情况，对设施陈旧、装修简陋、功能缺失的厕所进行提升改造。

（五）积极开展文明如厕宣传

在医疗卫生机构强化摒弃陋习、文明如厕的宣传教育，张贴倡议标识、标语、宣传图画等图文并茂、生动有趣的方式，提高

就医群众的文明卫生意识，引导就医群众养成健康我们的如厕习惯。

四、有关要求

（一）加强组织领导。各单位要明确专人负责，细化工作措施，将厕所整洁提升行动纳入各单位文明城市建设和爱国卫生运动工作内容持续进行推进，确保提升效果。

（二）营造良好氛围。各单位专项提升行动工作中的好做法及时报区卫健委创建办邮箱（szyqawb@163.com），区卫健委对显著成效的单位进行典型经验推广，对工作不力的单位进行通报。要畅通社会监督渠道，加强群众监督。

（三）强化监督检查。区卫健委将组织对各单位专项行动开展情况进行不定期的督查，督查结果纳入对各单位年度综合绩效考核进行扣分。

- 附件：1. 乡镇卫生院、社区卫生服务中心厕所整洁提升行动标准
2. 村卫生室厕所整洁提升行动标准

附件 1

乡镇卫生院、社区卫生服务中心厕所 整洁提升行动标准

| 项目 | 内容 | 评价标准 | 备注 | |
|------|------|--|---|--|
| 项目设施 | 基本要求 | 为无害化卫生厕所，设施设备完好。 | | |
| | 厕位数 | 男厕：50 人以上设 3 个；女厕：50 人以上设 5 个；男厕：50 人以下设 2 个；女厕：50 人以下设 4 个；男厕蹲位数按照 6:4 比例设置。 | | |
| | 特殊厕位 | 无障碍厕位 | 男女厕所应至少各设一个无障碍厕所，设无障碍通过，厕位内应设扶手及呼叫器，无障碍厕位在厕位测算时不计入。 | |
| | | 儿童小便器 | 男厕所间至少各设一个儿童小便器，儿童门诊和病房应视情况增加数量。 | |
| | 厕所面积 | 总面积 | 按厕位计算，每厕位不小于 3 平方米。 | |
| | | 蹲位 | 宽度不少于 1 米，深度：内开门 1.4 米，外开门 1.2 米。 | |
| | | 站位 | 站位间距应为 0.7 米。 | |
| | 厕所隔板 | 蹲位及小便站位应设隔板，蹲位门及隔板上沿距地面不应小于 1.8 米，下沿距地面高度应大于 0.1 米；小便位隔板宽应为 0.4 米，高应为 0.8 米，距地面高度应为 0.6 米。 | | |
| | 厕位挂钩 | 每厕位应设两个坚固、耐腐蚀的挂物钩，承重不应小于 5KG。 | | |

| | | | |
|----------|-------|---|--|
| 设施 设备 | 第三卫生间 | 二级及以上医院的公共厕所应设置第三卫生间，内部设施应包括成人及儿童坐便器和洗手盆、可折叠的儿童安全座椅、可折叠多功能台，呼叫器等，并设专用标志，标识清楚。 | |
| | 冲洗设施 | 便器应配设冲水设施，大便器每次冲水量应 $\leq 4L$ ，男厕小便器每次冲水量 $\leq 1.5L$ 。 | |
| | 洗手盆 | 按照每4厕位设置1洗手盆，应至少设置一个儿童洗手盆，用水点应采用非手动节水型开关设施；洗手盆处应配设面镜、洗手液。 | |
| | 通风设施 | 当自然通风不能达到厕所无臭要求时，应增设机械通风，保证厕所间通风换气频率达到5次/小时 | |
| | 清洗池 | 应设坚固、易清洗清洁地，禁止在洗手盆内清洁拖把等其他物品。 | |
| | 墙面地面 | 墙面应采用光滑、便于清洗的材料；地面应采用防渗、防滑材料。 | |
| | 标识 | 应在人流通道设置厕所导引指示牌，厕所男女入口、防滑警示等图文标识规范醒目。 | |
| | 其他设施 | 应设有防蝇设施，二级以上医院应配卫生纸、烘手机。 | |
| 环境 保洁 | 制度 | 制定有详细的卫生管理制度和保洁服务规范。 | |
| | 人员 | 有足够数量的专兼职保洁人员，设置有保洁责任人信息公示牌。 | |
| | 消毒 | 配有消毒药剂，保洁人员知晓消毒方法，在传染病科等重点科室和肠道传染病流行期等重点时段加强卫生消毒工作。 | |
| | 监督 | 有专兼职人员负责保洁效果巡查和监督，有巡查记录，有奖惩办法。 | |
| | 保洁效果 | 门窗、隔板、墙壁、洗手池清洁卫生；地面无积水、纸屑、烟头、血迹、痰迹、呕吐物、杂物；便器清洁，大便器内无积粪，小便器内不积存尿液，无尿垢、杂物；物品摆放有序；墙壁、顶棚整洁。 | |

附件 2

村卫生室、社区卫生服务站厕所 整洁提升行动标准

| 项目 | 内容 | 评查标准 | | 备注 |
|----------|----------|---|------------------------|----|
| 项目 设施 | 基本要求 | 为无害化卫生厕所，设施设备完好。 | | |
| | 厕所 面积 | 总面积 | 不少于 3 平方米。 | |
| | | 蹲位 | 宽度不少于 1 米，深度：门开 1.2 米。 | |
| | 厕所 挂钩 | 每厕位应设两个坚固、耐腐蚀的挂物钩，承重不应小于 5KG。 | | |
| 设施 设备 | 冲洗 设施 | 便器应配设冲水设施，大便器每次冲水量应 $\leq 4L$ ，男厕小便器每次冲水量 $\leq 1.5L$ 。 | | |
| | 洗手 盆 | 应至少设置一个儿童洗手盆，用水点应采用非手动节水型开关设施；洗手盆处应配设面镜、洗手液。 | | |
| | 通风 设施 | 当自然通风不能达到厕所无臭要求时，应增设机械通风，保证厕所间通风换气频率达到 5 次/小时。 | | |
| | 清洗 池 | 应设坚固、易清洗清洁地，禁止在洗手盆内清洁拖把等其他物品。 | | |
| | 墙面 地面 | 墙面应采用光滑、便于清洗的材料；地面应采用防渗、防滑材料。 | | |
| | 其他 设施 | 应设有防蝇设施。 | | |
| 环境 保洁 | 制度 | 制定有详细的卫生管理制度和保洁服务规范。 | | |
| | 人员 | 有足够数量的专兼职保洁人员，设置有保洁责任人信息公示牌。 | | |
| | 消毒 | 配有消毒药剂，保洁人员知晓消毒方法，染病流行期等重点时段加强卫生消毒工作。 | | |
| | 保洁 效果 | 门窗、隔板、墙壁、洗手池清洁卫生；地面无积水、纸屑、烟头、血迹、痰迹、呕吐物、杂物；便器清洁，大便器内无积粪，小便器内不积存尿液，无尿垢、杂物；物品摆放有序；墙壁、顶棚整洁。 | | |

